

GVK materialegodkendelse til vådrum kan tildeles PVC-banevarer, der opfylder de under afsnit A beskrevne krav eller andre materialer/systemer, der opfylder de under afsnit B beskrevne krav.

A: Godkendelsesprocedure for banevarer i PVC til anvendelse i vådrum

Banevarer af pvc kan efter ansøgning optages på GVK's materialeliste såfremt der foreligger dokumentation af nedenstående egenskaber:

| Egenskab | Prøvningsmetode | Værdi |
|----------------------------|--|--|
| Trækstyrke af svejsefuge | DS/EN 684:1996 | ≥ 8,0 N/mm |
| Brudtøjning af svejsefuge | DS/EN 684:1996 | ≥ 15 % |
| Vandtæthed | DS/EN 13553:2017 Annex A | Vandtæt |
| Fugtstabilitet | DS/EN 13553:2017 | Dimensionsændring ≤ 0,3 % |
| Varmestabilitet | DS/EN ISO 23999:2018 | Dimensionsændring ≤ 0,3 % |
| Mærker ved punktbelastning | DS/EN ISO 24343-1:2012 | Dybde af mærker ≤ 0,8 mm |
| Tykkelse af svejsbart lag | DS/EN ISO 24346:2012 | ≥ 2 mm til gulv og ≥ 1,5 mm til væg |
| Fyldstofindhold | DS/EN ISO 10581:2013 type 1 (tabel 1) (Leverandørreklæring) | Gennemsnitlig max 50 %, dog max 60 % i gulvbelægningens enkelte lag |

Dokumentation

Nye materialer kan optages mod indsendelse af dokumentation for afprøvning udført af et uvildigt prøvningsinstitut. Prøvningsresultaterne skal opfylde ovennævnte egenskabskrav. Der skal desuden fremlægges dokumentation for, at produktet lever op til kravene til fyldstofindhold.

B: Godkendelsesprocedure for materialer/systemer til anvendelse i vådrum

Materialer eller systemer til vådrum, der ikke er pvc-banevarer, kan efter ansøgning blive optaget på GVK's materialeliste såfremt:

- der foreligger en ETA (European Technical Assessment) eller en MK-godkendelse af produktet
- der er sikkerhed for, at det personale, der skal arbejde med monteringen i vådrummene, er uddannet til opgaven, fx ved uddannelsesbevis fra de tekniske skoler eller leverandørkurser
- der foreligger planer for egenkontrol og slutkontrol af monteringen

Dokumentation

Nye materialer kan optages mod indsendelse af ovennævnte dokumentation. Afprøvninger skal være udført af et uvildigt prøvningsinstitut.

Løbende produktionskontrol

For alle godkendte produkter forudsættes, at produktionskvaliteten bliver overvåget af et uvildigt og certificeret kontrolorgan, efter principperne i DS/EN 14041 under følgende forudsætninger:

- GVK har en kopi af det uvildige kontrolorgans certifikat
- Virksomheden 1 gang årligt, senest med udgangen af januar måned, uopfordret indsender en overensstemmelseserklæring, hvori virksomheden bekræfter, at virksomhedens produkt(er) opfylder de kriterier, hvorpå de er blevet godkendt. Overensstemmelseserklæringen skal være underskrevet af den kvalitetsansvarlige i virksomheden
- Virksomheden samtidig indsender en kopi af den gældende kontrakt med det uvildige kontrolorgan

Kontroludvalget kan forlange et produkts egenskaber verificeret/gentestet desuagtet den løbende kvalitetskontrol.

Navneændring mv. af godkendte materialer

Ændringer af navne på godkendte materialer kan ske, såfremt der indsendes en overensstemmelseserklæring, underskrevet af den kvalitetsansvarlige i virksomheden.